



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.0330.2025

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Złączki, kształtki, nawiertki mechaniczne i adaptory systemu rowkowanego produkcji firmy LEDE**

Zawierający / containing: **zeliwo sferoidalne pokryte powłoką cynkową, EPDM**

Przeznaczony do / destined: **do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (zimna)**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przed oddaniem do użytkowania należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę. Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobu/The hygienic certificate does not apply to technical parameters of the product.

Wytwórca / producer:

SHANDONG LEDE MACHINERY CO., LTD.
261057 No. 3998, Xi Wai Huan Road,
Weifang City, Shandong Province, Chiny

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

TASTA Armatura Sp. z o.o.
37-450 Stalowa Wola
ul. Władysława Grabskiego 38

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2028.06.10 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2028.06.10 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 10 czerwca 2025

The date of issue of the certificate: 10th June 2025

p.o. Kierownika
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr n. med. Maciej Szczotko

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP PZH - PIB / Department of Environmental Health and Safety NIPH NIH - NRI
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349



Oświadczenie

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że firma Tasta Armatura sp. z o.o. oświadcza, iż **następujące wyroby** systemu rowkowego (grooved): **złączki, kształtki, nawiertki mechaniczne oraz adaptory** – posiadają **Atest Higieniczny B.BK.60110.0330.2025**, który dopuszcza ich stosowanie do przesyłania **wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**.

UWAGA!

Tylko produkty cynkowane oznaczone symbolem kończącym się na „H2O” posiadają powyższy atest i mogą być stosowane w instalacjach wodociągowych z wodą pitną.

MODELE CYNKOWANE OBJĘTE ATESTEM (z oznaczeniem końcowym ^H2O):

1. **Kolano 90° rowkowe** – model XGQT01
Rozmiary: DN 25–350
Symbol: YRK90O^^...rozmiar...^H2O
2. **Kolano 45° rowkowe** – model XGQT011
Rozmiary: DN 25–200
Symbol: YRK45O^^...rozmiar...^H2O
3. **Kolano 22° rowkowe** – model XGQT012
Rozmiary: DN 25–250
Symbol: YRK22O^^...rozmiar...^H2O
4. **Kolano 11° rowkowe** – model XGQT013
Rozmiary: DN 25–200
Symbol: YRK11O^^...rozmiar...^H2O
5. **Trójnik równoprzelotowy** – model XGQT03
Rozmiary: DN 25–300
Symbol: YRTO^^...rozmiar...^H2O
6. **Trójnik redukcyjny** – model XGQT03R3
Zakres średnic: różne kombinacje DN 50–300
Symbol: YRTRO^^...rozmiar...^H2O
7. **Redukcja symetryczna (zwężka)** – model XGQT07
Zakres średnic: różne kombinacje DN 32–250
Symbol: YRRZO^^...rozmiar...^H2O
8. **Zaślepka pełna** – model XGQT06
Rozmiary: DN 25–300
Symbol: YRZASO^^...rozmiar...^H2O
9. **Zaślepka z otworem** – model XGQT061
Rozmiary: różne kombinacje DN 50–200
Symbol: YRZASoO^^...rozmiar...^H2O

DODATKOWA INFORMACJA DOT. WYROBÓW LEDE CYNKOWANYCH:

Kształtki cynkowane z podstawowych indeksów, wyposażone w uszczelkę EPDM, posiadają dopuszczenie higieniczne.

Atest higieniczny B.BK.60110.0330.2025 obejmuje:

* Produkty o oznaczeniach katalogowych:

- XGQT1, XGQT2, 1212, 1512, XGQT4, XGQT09, XGQT04, XGQT04G, L922, 041

Artur Michoń